

关于发布全国农村地区供电可靠率 及居民用户受电端电压合格率标准的通知

各派出机构，国家电网公司，南方电网公司，地方供电企业：

为贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神，切实将《供电监管办法》中关于农村地区供电可靠率和居民用户受电端电压合格率（以下简称农电两率）的有关要求落到实处，电监会于2011年5月至10月开展了全国范围农电两率标准测算工作，现予以发布，请遵照执行。

此次发布的西藏自治区农电两率标准涵盖西藏电力有限公司9个直供直管县，西藏自治区其他地区农电两率标准另行发布。

附件：全国农电两率标准表

二〇一一年十二月三十一日

附件：

全国农电两率标准表

序号	省（市、自治区）		供电可靠率（%）	电压合格率（%）
1	北 京		99.0	94.0
2	天 津		99.0	94.0
3	河 北		98.5	93.0
4	山西	山西省电力公司辖区	97.0	92.0
		山西国际电力集团公司辖区	96.88	88.73
5	山 东		99.0	94.0
6	内 蒙 古		98.0	91.0
7	辽 宁		99.0	93.0
8	吉 林		99.0	92.0
9	黑 龙 江		98.0	91.0
10	上 海		99.0	95.0
11	江 苏		99.0	94.0
12	浙 江		98.5	93.0
13	安 徽		98.0	92.5
14	福 建		98.5	93.0
15	河 南		97.0	92.0
16	湖 北		97.0	92.0
17	湖 南		97.0	92.0
18	江 西		97.0	92.0
19	重 庆		97.0	92.0
20	四川	除甘孜、阿坝、凉山州地区	97.0	92.0
		甘孜、阿坝、凉山州地区	95.0	90.0
21	陕 西		98.0	93.0
22	甘 肃		97.0	93.0
23	青 海		97.0	92.0
24	宁 夏		98.0	93.0
25	新 疆		97.0	92.0
26	西藏	拉萨城关区、日喀则市、江孜县、白朗县、 乃东县、那曲县、安多县、噶尔县、昌都县	93.45	84.25
27	广 东		98.0	92.0
28	广 西		98.0	92.0
29	海 南		98.0	92.0
30	贵 州		98.0	92.0
31	云 南		98.0	92.0

